



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna
tel: 41 2511868, tel: 41 2511869, fax: 41 2511867

Skarżysko-Kamienna dnia 03.07.2024 r.

NHS.9020.5.29.2024.ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ
W ŁĄCZNEJ

Wpłynęło

09. LIP. 2024

L.dz. ZGK/315/07/2024

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Łącznej

26-140 Łączna 115

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 29/05/2024 z dnia 29.05.2024 r. z ponownego pomiaru stężenia radonu w wodzie z ujęcia Czerwona Górka stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Próbki wody do badania z ujęcia Czerwona Górka zostały pobrane w dniu 13.03.2024 r. Z otrzymanego sprawozdania z badań wynika, że stężenia aktywności radonu w wodzie wyniosło 7,6 Bq/l. A zatem stosownie do części D załącznika Nr 4 powołanego powyżej rozporządzenia, jeżeli w drugim badaniu wykonanym po 6 miesiącach stężenie radonu nie przekracza 50 Bq/l, badanie tego parametru wykonywane jest z częstotliwością jeden raz na 5 lat.

Badanie próbek zostało przeprowadzone przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice - laboratorium o zatwierdzonym systemie jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (decyzja Nr NS.HKiŚ.9027.3.9.2024 z dnia 07.02.2024 r.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Skarżysku-Kamiennej
Anna Chmielowska
SPECJALISTA DZIEDZINIE
ZDROWIA PUBLICZNEGO