

Klonów 13.06.2024 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez *Ewę Noworycką i Elżbietę Rżanek-Adamską, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, nr upoważnienia odpowiednio 6/2024 oraz 7/2024*

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 poz. 416) w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Klonów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl ,

organ założycielski – Gmina Łączna, 26-140 Czerwona Górka 1B

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio: ***ZGK Łączna: 6631767961/ 292907512/ 36.00.Z***

Gmina Łączna: 6631867303 / 291010180 / 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym *

Bożena Tuśnio – pełniąca obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

***Bożena Tuśnio – pełniąca obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
(zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej)***

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* ***nie dotyczy***

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **13.06.2024 r. godz. 11:00**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **Kontrolowany nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 236)**
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **13.06.2024 r. godz. 12:30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego, analiza dokumentacji dotyczącej urządzenia wodociągowego**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: **nie dotyczy**
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **książka eksploatacji studni,**
 - **sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej,**
 - **pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Skarżyskiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20 znak OS.II.6341.20.2016 z dn. 15.07.2016 r.,**
 - **analiza ryzyka zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników mogących negatywnie wpływać na jakość ujmowanej wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Klonów,**
 - **karty charakterystyki i atesty preparatów stosowanych do uzdatniania wody,**
 - **książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenia lekarskie,**
 - **zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.**

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: **zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej**

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **ZF/PK/HK/01/01/10**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest jednostką organizacyjną Gminy Łączna niemającą osobowości prawnej. Powyższa jednostka utworzona została na podstawie uchwały Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 r. Nr 35/IX/2004. Podmiot działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do w/w uchwały. Zgodnie ze statutem do zadań Zakładu należą m.in. utrzymanie i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody, a także nadzór

i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków. Przedmiot działalności wg PKD to m.in. 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Wodociąg Klonów jest urządzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia około 260 osób w miejscowości Klonów w gminie Łączna. Dobowa produkcja wody liczona jako średnia za 2023 rok to $32,6 \text{ m}^3/24\text{h}$, za okres od stycznia do maja 2024 r. – $35,9 \text{ m}^3/24\text{h}$. Długość sieci wodociągowej wynosi 4,12 km, sieć wykonana w całości z PCV.

Woda na potrzeby w/w wodociągu pobierana jest z ujęcia wody podziemnej w Klonowie z utworu dewonu dolnego. Ujęcie stanowią dwie studnie głębinowe wiercone: nr 1 (awaryjna) i nr 2 (zasadnicza), które pracują naprzemiennie. W ostatnim czasie woda na potrzeby wodociągu pobierana jest ze studni Nr 2. Obie studnie zostały odwiercone w 1996 r., ich głębokość to 30 m. Eksploatacja ujęcia prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ważne do 30.06.2036 r.; decyzja Starosty Skarżyskiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20 znak OS.II.6341.20.2016 z dn. 15.07.2016 r. Pozwolenia udzielono na pobór wody w ilości nieprzekraczającej $Q_{\text{sr.dob.}}=92,28 \text{ m}^3/24\text{h}$, $Q_{\text{max.dob.}}=119,96 \text{ m}^3/24\text{h}$, $Q_{\text{max godz.}}=12,49 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{max rok.}}=33\,682 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Woda surowa przed podaniem do sieci wodociągowej wymaga uzdatniania z uwagi na, ponadnormatywną zawartość manganu oraz duże ilości agresywnego dwutlenku węgla mogącego spowodować wtórne żelazienie wody. Ujmowana woda podlega uzdatnieniu przez napowietrzanie (woda ze studni tłoczona jest poprzez inżektor), korektę pH, odżelazianie i odmanganianie oraz dezynfekcję chemiczną prowadzoną w sposób ciągły przy użyciu roztworu podchlorynu sodu. Proces filtracji prowadzony jest na 3 filtrach odżelaziająco - odmanganiających wypełnionych złożem filtracyjnym (masa aktywna typ G, antracyt filtracyjny, masa dolomitowa typ L). Następnie woda tłoczona jest do żelbetonowego zbiornika retencyjnego $V = 50 \text{ m}^3$, a ze zbiornika grawitacyjnie tłoczona jest do sieci rozdzielczej wsi Klonów.

Podczas kontroli okazano atest higieniczny dla złoża (atest wydany przez NIZP PZH nr B.BK.60110.0471.2023 z 02.05.2023 r.) oraz atest, kartę charakterystyki i specyfikację techniczną dla stosowanego podchlorynu sodu.

Kontrolą objęto wszystkie elementy składowe wodociągu tj. ujęcie wody, stację uzdatniania wody oraz zbiornik wody. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan sanitarno-techniczny pomieszczeń obiektu jest dostateczny, stan porządkowy nie budził zastrzeżeń.

Wnętrza studzienek ujęcia wody utrzymane w dobrym stanie sanitarnym, bez zastoin wody. Studnie zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych (włazy zamykane na kłódki). Armatura

wodociągowa w dobrym stanie technicznym. Obudowy studni wyposażone w wywietrzniki wentylacyjne. Kominki wentylacyjne zabezpieczone siatką i daszkiem.

Gmina Łączna pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na przeprowadzenie modernizacji stacji uzdatniania wody. W ramach realizacji projektu planowana jest renowacja studni Nr 2, wymiana wyposażenia w obydwu studniach, nowa stacja uzdatniania wody, wymiana ogrodzenia. Prace już zostały rozpoczęte, przewidywany termin ich zakończenia to kwiecień 2025 r.

Dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Klonów opracowano analizę ryzyka zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników mogących negatywnie wpływać na jakość ujmowanej wody (opracowanie z września 2022 r. wykonawca mgr inż. Tomasz Młyńczak upr. geol. V-1651). Z przedmiotowej analizy wynika, że nie zachodzi konieczność wyznaczenia terenu ochrony pośredniej.

Teren ochrony ujęcia wody zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzony (ogrodzenie z siatki metalowej), utrzymany czysto, prawidłowo oznakowany.

Podczas kontroli okazano aktualne badania i orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych trzech pracowników bezpośrednio stykających się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody, punktami rozdzielczymi wody. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony indywidualnej.

Postępowanie z odpadami komunalnymi prowadzone prawidłowo. Odpady odbierane systematycznie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Łączna a STALSKAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Jakość wody podawanej z wodociągu Klonów jest systematycznie kontrolowana zarówno w ramach kontroli urzędowej, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody. Badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez akredytowane laboratoria organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Wyniki badań przekazywane są terminowo. Przeprowadzone analizy pobranych próbek wody z wodociągu Klonów w 2024 r. wskazują, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie informowania o jakości wody konsumentów - postępowania w przypadku nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi (brak warunkowa odstępstwo), jak również mechanizmów informowania zapewniających skuteczne dotarcie z informacją do konsumentów wody – możliwe środki np. poprzez wypracowanie strategii/procedury komunikacji.

Czynności kontrolne przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do czynności kontrolnych Nr 6/2024 i 7/2024.

Stronę zapoznano z zasadami zawartymi w art. 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 raz treścią art. 81a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 2a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą do realizacji czynności związanych z wszczętym postępowaniem administracyjnym.
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia postępowania administracyjnego oraz archiwizacją zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
7. Uprawniony posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

a) **nie dotyczy**

4.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: **nie dotyczy**

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**:

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na:

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....
z dniawydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**.
- 7.Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu:
(imię i nazwisko/adres)
- 8.Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
- 9.Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się *
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania
protokołu :

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
.....
inż. Bożena Tuśnio
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Ewa Elżbieta
Mocnyce Bianek-Adamska
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół z pieczęcią podmiotu)

Gmina Łączna / ZGK Łączna
Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna
NIP: 663-18-67-303 Regon 291010180
tel. 41/ 25-48-465

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**: Ocena stanu
sanitarnego urzędnika wodociągowego ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

Wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części
protokołu kontroli. Formularze są udostępniane na wniosek kontrolowanego.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić