

Zalezianka 17.07.2024 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez *Ewę Noworycka i Elżbietę Rzanek-Adamską, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, nr upoważnienia odpowiednio 6/2024 oraz 7/2024*

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Zalezianka

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

26-140 Łączna, Łączna 115

tel. (41) 2548465, email: zgklaczna@o2.pl

organ założycielski – Gmina Łączna, 26-140 Czerwona Górka 1B

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD odpowiednio: **ZGK Łączna 6631767961/ 292907512/ 36.00.Z**

Gmina Łączna 6631867303 / 291010180 / 84.11.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym *

Bożena Tuśnio – pełniąca obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

**Bożena Tuśnio – pełniąca obowiązki Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 18.06.2024 r. w sprawie powierzenia
obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej**

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* **nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **17.07.2024 r. godz. 08:50**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **Kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 236)**
4. Data i godzina zakończenia kontroli: **17.07.2024 r. godz. 10:00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego, analiza dokumentacji dotyczącej urządzenia wodociągowego**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: **nie dotyczy**
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*: **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **książka eksploatacji studni,**
 - **sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej,**
 - **pozwolenie wodnoprawne - decyzja znak OS.II-6223/2/10 z dn. 18.02.2010 r. Starosty Skarżyskiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20,**
 - **analiza ryzyka zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników mogących negatywnie wpływać na jakość ujmowanej wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zalezianka – opracowanie z października 2022 r.,**
 - **karty charakterystyki i atesty preparatów stosowanych do uzdatniania wody,**
 - **książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz orzeczenia lekarskie,**
 - **zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 18.06.2024 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: **nie dotyczy**
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **ZF/PK/HK/01/01/10**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Postępowanie administracyjne ani egzekucyjne wobec kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest jednostką organizacyjną Gminy Łączna niemającą osobowości prawnej. Powyższa jednostka utworzona została na podstawie uchwały Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004 r. Nr 35/IX/2004. Podmiot działa w oparciu o Statut stanowiący załącznik do w/w uchwały. Zgodnie ze statutem do zadań Zakładu należą m.in.

utrzymanie i eksploatacja obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnienie stałej dostawy wody, a także nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody oraz odprowadzonych do kanalizacji ścieków. Przedmiot działalności wg PKD to m.in. 3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Wodociąg Zalezianka jest urządzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia około 950 osób z następujących miejscowości w gminie Łączna – Zalezianka, Występa, Jaśle, Gózd (nr 1 – 42). Dobowa produkcja wody liczona jako średnia za 2023 rok to $123,2 \text{ m}^3/24\text{h}$, a za I półrocze 2024 r. – $123,0 \text{ m}^3/24\text{h}$. Długość sieci wodociągowej wynosi 10 km, sieć wykonana jest z PCV.

Woda na potrzeby w/w wodociągu pobierana jest z ujęcia wody Zalezianka – Występa z dolnotriasowego poziomu wodonośnego. Ujęcie stanowią jedna studnia głębinowa położona na działce 95 obręb 0013 Zalezianka, o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 50,8 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 6,0 \text{ m}$. Studnia została wykonana w 1969 r., głębokość studni 40m. Eksploatacja ujęcia prowadzona jest w oparciu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ważne do 31.12.2029 r. - decyzja Starosty Skarżyskiego ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna znak OS.II-6223/2/10 z 18.05.2010 r. Pozwolenia udzielono na pobór wody w ilości:

$$Q_{\text{sr.dob.}} = 347,6 \text{ m}^3/24\text{h}, Q_{\text{max.dob.}} = 443,6 \text{ m}^3/24\text{h}, Q_{\text{max.godz.}} = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Woda z ujęcia pod względem fizykochemicznym jest dobrej jakości i nie wymaga uzdatniania. Jednak z uwagi na fakt, że strefa zaopatrzenia w wodę nie posiada zbiorczej kanalizacji sanitarnej i występują problemy z zapewnieniem odpowiedniej jakości wody pod względem mikrobiologicznym woda przed podaniem do sieci wodociągowej jest dezynfekowana przy użyciu roztworu podchlorynu sodu. Chlorator jest usytuowany w hydroforni (zbiornik roztworowy wielkości 60l wraz z pompą dozującą Etatron DLXB-MA/MB 05/070). Podczas kontroli okazano atest, kartę charakterystyki i specyfikację techniczną dla stosowanego podchlorynu sodu dostarczanego przez Brenntag Polska sp. z o.o

Woda ze studni poprzez urządzenia do dezynfekcji przy pomocy pomp głębinowych tłoczona jest do zbiornika wyrównawczego i hydroforni, a następnie:

- ze zbiornika wyrównawczego następuje grawitacyjny spływ wody do miejscowości położonych na terenie poniżej rzędnej zbiornika.
- ze zbiornika i hydroforni pompami II stopnia woda tłoczona jest przez hydrofory do sieci wodociągowej Górnej Zalezianka, a następnie przez przepompownię Występa do Występy i części Gozdu.

Kontrolą objęto wszystkie elementy składowe wodociągu tj. ujęcie wody, hydrofornię, zbiornik wody. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan sanitarno-techniczny pomieszczeń obiektu jest dostateczny, stan porządkowy nie budził zastrzeżeń.

Obudowa studni wykonana została z elementów żelbetonowych, przykrytych płytą stropową z dwoma włazami, na zewnątrz obsypana ziemią. Wnętrza studni ujęcia wody utrzymane w dobrym stanie sanitarnym, bez zastoin wody. Studnia zabezpieczona jest przed dostępem osób niepowołanych (włazy zamykane na kłódki). Armatura wodociągowa w dobrym stanie technicznym. Obudowa studni wyposażona w wywietrzniki wentylacyjne. Kominki wentylacyjne zabezpieczone siatką i daszkiem. W ostatnim czasie zostało wykonane odwodnienie studni.

W budynku hydroforni znajdują się następujące urządzenia: trzy hydrofory, pompy, sprężarka. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń w hydroforni oceniono jako dostateczny. Zbiornik wody czystej o pojemności 100 m³. Wejścia do zbiornika są zabezpieczone zamkniętymi i szczelnymi włazami. Teren wokół hydroforni i zbiornika wody jest uporządkowany, drogi wewnętrzne utwardzone

Dla ujęcia Zalezianka - Występa decyzją Starosty Skarżyskiego znak OS.II-6223/2/10 z 18.05.2010 r. formalnie ustanowiono strefę ochroną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Dla przedmiotowego ujęcia została opracowana analiza ryzyka zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników mogących negatywnie wpływać na jakość ujmowanej wody (opracowanie z października 2022 r. wykonawca mgr inż. Tomasz Młyńczak upr. geol. V-1651). Z przedmiotowej analizy wynika, że nie zachodzi konieczność wyznaczenia terenu ochrony pośredniej.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wyznaczony teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody utrzymany jest w dobrym stanie porządkowym, ogrodzony (ogrodzenie z siatki metalowej), prawidłowo oznakowany (tablica informacyjna umieszczona na bramie ogrodzenia), zabezpieczony zamknięciem (kłódka).

Podczas kontroli okazano aktualne badania i orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych trzech pracowników bezpośrednio stykających się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody, punktami rozdzielczymi wody. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony indywidualnej.

Postępowanie z odpadami komunalnymi prowadzone prawidłowo. Odpady odbierane systematycznie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Łączna a STALSKAR Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Jakość wody podawanej z wodociągu Zalezianka jest systematycznie kontrolowana zarówno w ramach kontroli urzędowej, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody. Badania w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz w razie potrzeb przez akredytowane laboratoria organów

Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Wyniki badań przekazywane są terminowo. Przeprowadzone analizy pobranych próbek wody z wodociągu Zalezianka w 2024 r. wskazują, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie stosowania odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Gmina Łączna pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na przeprowadzenie modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania w Zaleziance, która ma obejmować wykonanie nowego odwiertu studni, generalny remont SUW, budowę nowego zbiornika do magazynowania wody o pojemności 75 m³, zagospodarowanie terenu SUW oraz wymianę zestawu hydroforowego w przepompowni Występa. W ramach realizacji zadania wykonane zostały już wykonane próbne odwierty oraz opracowywana jest stosowna dokumentacja.

Czynności kontrolne przeprowadzono po okazaniu legitymacji służbowych i upoważnień do czynności kontrolnych Nr 6/2024 i 7/2024

Stronę zapoznano z zasadami zawartymi w art. 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 raz treścią art. 81a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 2a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku- Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą do realizacji czynności związanych z wszczętym postępowaniem administracyjnym.
4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia postępowania administracyjnego oraz archiwizacją zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
7. Uprawniony posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

a) **nie dotyczy**

4.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: **nie dotyczy**

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika~~ ~~budowy~~**:
2. ~~Wnieiono~~/~~nie wnieiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego:
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na:
(imię i nazwisko/ stanowisko)
w wysokości.....~~słownie~~.....
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**.
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu:
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się *
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu :

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

Bożena Tuśnio
inż. Bożena Tuśnio

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Elzbieta

Elzbieta Biernacka-Adamska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

Bożena Tuśnio
inż. Bożena Tuśnio

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Łączna / ZGK Łączna
ul. Górka 1B, 26-110 Łączna
NIP: 663-18-67-303 Regon 291010180
tel. 41/ 25-48 465

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** : Ocena stanu sanitarnego
urządzenia wodociągowego ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

Wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. Formularze są udostępniane na wniosek kontrolowanego.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić